

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№417-П от 30.06.2016года**  
**по результатам лабораторных исследований питьевой воды**

**Заявитель:** Администрация Доброминского сельского поселения  
**Юридический адрес:** 216310 Смоленская область, Глинковский район,  
д.Добромино, ул.Центральная, д.3  
**Фактический адрес:** 216310 Смоленская область, Глинковский район,  
д.Добромино, ул.Центральная, д.3

**Основание для проведения экспертизы:** по договору №168 от 14.06.2016года

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных исследований  
Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №  
956П от 30.06.2016года

**Установлено:** исследованная проба питьевой воды отобранная 27.06.2016года из  
водопроводной сети (колонки) по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д.  
Добромино, ул.Железнодорожная д.7, по исследуемым микробиологическим показателям (  
ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует пункту 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества.»

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Исследованная проба питьевой воды отобранная 27.06.2016года из  
водопроводной сети (колонки) по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д.  
Добромино, ул.Железнодорожная д.7, по исследуемым микробиологическим показателям (  
ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует пункту 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества.»

Главный врач



Кабанова Е.Д.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013  
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58  
e-mail: sannadzor@hotmail.ru  
ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766  
ИНН/КПП 6730056159/673001001  
Адрес местонахождения:  
г. Починок, ул.Твардовского, д.8

Федеральная служба по аккредитации  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510109  
Срок действия аттестата аккредитации  
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 956П от 29 июня 2016 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
2. **Юридический адрес:** 216310 Смоленская область, Глинковский район, д.Добромино, ул.Центральная, д.3
3. **Наименование образца (пробы):**  
питьевая вода из колонки
4. **Место отбора:** Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, колонка д.Добромино, ул.Железнодорожная, д.7
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора:  
27.06.2016 12:45  
Ф.И.О., должность: Медведева В. П. помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД ; температура 4°C  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2016 15:20  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 168 от 14.06.2016  
Проба № 956: Отбор проб проводился в присутствии менеджера Гавриковой Татьяны Евгеньевны;
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 2.16.956 П
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ -п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.06.2016 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 956 дата начала испытаний 27.06.2016 15:30 дата выдачи результата 29.06.2016 13:53					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.2794-10; МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2794-10; МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2794-10; МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*Р-*

Винокурова В. А. помощник врача эпидемиолога

Специалист, ответственный за заключение:

Заместитель Руководителя ИЛЦ



Е.Д.Кабанова