



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГЛИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30 марта 2026 г. № 198

Об утверждении Регламента по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области

В связи с необходимостью постоянного контроля за состоянием инженерных сетей, в том числе люков канализационных и водопроводных колодцев, с целью обеспечения безопасности населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить регламент по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций (колодцы, оголовки, приямки, зумпфы и т.п.) с закреплением ответственного сотрудника Администрации и системой контроля (далее - Регламент) (приложение №1).

2. Утвердить схему контроля и взаимодействия при обнаружении и устранении аварийных ситуаций при строительстве и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (приложение № 2).

3. Директору муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (И.С. Богачева) руководствоваться Регламентом, утвержденным настоящим постановлением, в практической деятельности при

обслуживании и содержании инженерных сетей водоснабжения и при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (А.М. Кузнецов).

Глава муниципального образования  
«Глинковский муниципальный  
округ» Смоленской области

Е.В. Кожухов

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
муниципального образования  
«Глинковский муниципальный  
округ» Смоленской области  
от 30.03.2026 г. № 198

**РЕГЛАМЕНТ**  
**по контролю за потенциально опасными открытыми**  
**участками подземных коммуникаций на территории**  
**Глинковского муниципального округа Смоленской области**

Регламент по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций включает требования к периодичности осмотров, методам контроля и нормативным документам, регламентирующим эксплуатацию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Цель — обеспечить надёжную работу инженерной сети, учитывать интересы обслуживаемых потребителей, охрану окружающей среды и рациональное использование ресурсов.

Периодичность контроля, осуществляемого эксплуатирующими организациями:

наружный осмотр — не реже одного раза в 2 месяца. Цель — выявление дефектных люков и горловин колодцев, просадок грунта по оси трассы и у колодцев, наличия координатных табличек;

технический осмотр — 1–2 раза в год; цель — выявление повреждений на сети (состояния люков, скоб, лотков), наличия инфильтрации, степени наполнения труб, необходимости прочистки и ремонта сети.

осмотр запорно-регулирующей арматуры в колодцах с прокруткой задвижек — в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, но не реже чем 1 раз в 2 года для отсекающих и 1 раз в 3 года для задвижек на связках.

Периодичность выполнения осмотров может увеличена решением лица, ответственного за эксплуатацию инженерной сети, в зависимости от состава сооружений и технологической схемы.

Эксплуатирующая организация передает ответственному по контролю отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области копии Актов осмотров, а также журнал учета осмотров. Срок передачи не позднее 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего осмотра.

Нормативные документы, регламентирующие контроль за водопроводными колодцами:

СП 129.13330.2019 — свод правил «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85».

Указывает на требования к наружным сетям и сооружениям водоснабжения, включая колодцы.

СП 517.1325800.2022 — свод правил «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения». Включает требования к техническому состоянию колодцев, включая проверку целостности люков и крышек, состояния раструбных и фланцевых соединений.

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 — утверждает «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», которые регламентируют контроль за объектами водопроводно-канализационного хозяйства, включая колодцы.

СП 124.13330.2012 – свод правил «Тепловые сети». Включает правила эксплуатации тепловых распределительных колодцев (колодцев тепловых сетей) включают требования к конструкции, размещению элементов системы и условиям эксплуатации.

За нарушение требований по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций может быть предусмотрена административная ответственность. Согласно статьям 7.7 КоАП РФ «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения» устанавливает штрафы за повреждение объектов водоснабжения, статьи 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов ее переработки»

Ответственным по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций (колодцы, оголовки, прямки и т.п.) назначить председателя Комитета территориального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (В.Н. Супрунов).

**Схема**  
**оперативно-диспетчерского управления в системах тепло-, водо-, электроснабжения**  
**муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области.**

