УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26- Д от 20.05.08г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 195-П от 15.04. 2016года
по результатам лабораторных исследований питьевой воды

Заявитель: Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

Юридический адрес: 216320 Смоленская обл. ,с.Глинка, ул Ленина ,д.8

Фактический адрес: 216320 Смоленская обл.,с.Глинка,ул.Ленина,д.8

Основание для проведения экспертизы: по договору №62 от 22.01.2016года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 442П, №439П,№437П от 13.04.2016года, №441П, №440П, №438П,№436П, №435П от 15.04.2016года

Установлено: исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Ленина по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка, ул.Парижской коммуны по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из разводящей сети (колонки) по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Ленина д.2 по исследуемым санитарно-гигиеническим соответствует гигиеническим нормативам,***по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) не соответствует п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01.***

исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул. Красная по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из разводящей сети по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул. Интернациональная д.1 по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул. Энергетиков по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам

исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул. Строителей по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам

исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из разводящей сети по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул. Рабочая д. 10, по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Ленина по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества» ГН 2.1.4.1074-01 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует по (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Парижской коммуны по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества» ГН 2.1.4.1074-01 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует по (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из разводящей сети (колонки) по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Ленина д.2 ,по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества», **по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) не соответствует п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01**

На основании гл.4 ст23 п.4 Закона РФ №416» О водоснабжении и водоотведении» исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Красная по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества» ГН 2.1.4.1074-01 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует по (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из разводящей сети (колонки) по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Интернациональная д.1 ,по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Энергетиков по

исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества» ГН 2.1.4.1074-01 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует по (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из артскважины по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Строителей по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества» ГН 2.1.4.1074-01 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует по (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.04.2016года из разводящей сети (колонки) по адресу: 216320 Смоленская область, село Глинка,ул.Рабочая д.10 .по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01

Главный врач Кабанова Е.Д.